

FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW
PRZETARG NIEOGRANICZONY- PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W STACJI
UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ BUDYNKU BASENU W ŚWINOUJŚCIU

FS-ZPI-251-1/262/12

Warszawa, 10 lutego 2012 r. r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę instalacji wentylacji mechanicznej w stacji uzdatniania wody basenowej budynku basenu w Świnoujściu przy ul. Konopnickiej 17.

INFORMACJA Nr 2 DLA WYKONAWCÓW

Zamawiający informuje, że w dniu 8 lutego 2012 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Poniżej prezentujemy treść pytań i udzielone odpowiedzi:

„W uzupełnieniu do informacji zawartych w informacji nr 1 dla wykonawców z dnia 7.02.2012 proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy kanały wentylacyjne mogą być wykonane ze stali kwasoodpornej?
2. Na rysunku „Instalacja wentylacji mechanicznej – rzut piwnicy” stanowiącym załącznik nr 8 do przetargu jest narysowana nagrzewnica kanałowa.
Czy jest to nagrzewnica wodna o mocy 2 kW dostarczona razem z centralą, o której mowa w projekcie?”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1:

Zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 3 ppkt 3 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. Zamawiający rezygnuje z wykonania kanałów wentylacyjnych ze stali kwasoodpornej, dlatego należy zastosować kanały wykonane z rur PCV lub PE.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2:

Zamawiający potwierdza - jest to nagrzewnica wodna o mocy 2kW, którą należy zamówić razem z centralą.

Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienie stanowi integralną część SIWZ, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin udzielania odpowiedzi nie zachodzi konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Tym samym nie zostały spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP. Dlatego też zamawiający zawiadamia iż, termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian, również miejsce nie ulega zmianie.

DYREKTOR
Biura Zarządu Funduszu Składkowego

Jacek Bachański