



FUNDUSZ SKŁADKOWY

Ubezpieczenia Społeczne Rolników

FS-ZPI-251-5/1368 /13

Warszawa, ...29... listopada 2013 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę i wymianę wykładziny dywanowej w płytkach w budynku „SASANKA II” w Świnoujściu przy ul. M. Konopnickiej 17 użytkowanym przez Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW Nr 1 z dnia 28.11.2013 r.

Zamawiający informuje, że do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wpłynęło następujące pytanie:

„Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia przedstawia (załącznik nr 8 do SIWZ) wymagane parametry techniczne wykładzin dywanowych w płytce i tak w obu przypadkach pod nr 14 mamy klasyfikację użytkową min 32. Według EN-1307 klasa użytkowa 32 jest zaliczana do klasy ogólnej z przeznaczeniem do budynków o średnim natężeniu ruchu i na pewno wykładziny o tej klasie użytkowej nie są przeznaczone na korytarze , gdzie według EN-1307 minimalna klasa użytkowa wynosi 33. Teoretycznie nie ma to wielkiego znaczenia jeśli chodzi o zaoferowanie wykładzin dywanowych o lepszych parametrach, natomiast ma to duże znaczenie w tym konkretnym przypadku, gdzie zaoferowanie wykładziny o klasie 32 jest dopuszczalne. Wg opisu klas użytkowych EN-1307 klasę 33 należy stosować jako podstawową. W załączeniu przesyłam wykaz klas użytkowych wykładzin dywanowych”.

Odpowiedź na pyt. Nr 1:

Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społeczne Rolników podtrzymuje określony w załączniku nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – „Specyfikacja techniczna” wymóg dostarczenia wykładziny dywanowej w płytkach, z przeznaczeniem do ułożenia w pokojach hotelowych i na korytarze, o klasie użytkowej nie mniejszej niż 32, według normy EN-1307. Zgodnie z przytoczoną klasyfikacją wykładzin użytkowych, klasa 32 obejmuje pomieszczenia obiektowe o średnim natężeniu ruchu i przeciętnej intensywności użytkowania (tablica Nr 2 załącznika przesłanego przez Wykonawcę, który przesłał pytanie). Zamawiający określił w „Specyfikacji technicznej” wymagania minimalne, zaś każdy z Wykonawców może zaoferować wykładzinę o wyższych parametrach, w tym również wykładzinę o klasie użytkowej 33.

Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienie stanowi integralną część SIWZ, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin udzielania odpowiedzi nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Tym samym nie zostały spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP. Dlatego też zamawiający zawiadamia iż, termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian, również miejsce nie ulega zmianie.

2 parawanem
DYREKTOR
Biura Zarządu Funduszu Składowego
Jacek Bachański
Jacek Bachański