


Uwagi:

1. Czujki montować w odległości nie mniejszej niż o 0,5 m od oprawy oświetleniowej
2. Instalacje kablowe prowadzić nauchwytach w przestrzeni międzystropowej
3. Rozmieszczenie czujek, centralki p.poż koordynować z projektem architektonicznym wnętrza oraz z projektem rozmieszczenia opraw oświetleniowych, otworów wentylacyjnych
4. Typ czujek uaktualniać przy zmianie charakteru pomieszczeń

LEGENDA:

- CZUJNIK DYMU - OPTYCZNY
- CZUJNIK DYMU - JONIZACYJNY
- WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA CZUJNIKI
- CZUJNIK DYMU - TEMPERATUROWY
- PRZYCISK ALARMOWY ROP Z ISOLATOREM
- CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU
- SYGNALIZATOR ALARMOWY
- ELEMENT STERUJĄCY MONITORUJĄCY



Instalacje prowadzić do holu głównego, wpiąć w istniejącą instalację pomiędzy czujkami nr 4/83 a 4/84

ZABUDOWA TARASU CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW "NIVA" w Kolobrzegu, ul. Zdrowia/Norwida			
Parter		Rys.01	1:100
sprawdzający	brzg. inż. K Konopacki	Branża: System Sygnalizacji Pożaru	
projektant	mgr inż. D Tumanik		
kreślił	mgr inż. D Tumanik		