

Legenda		
Symbol	Nazwa	Standard
TV-RD-SAT	gniazdko antenowe	h=60cm
2xRJ45	gniazdko telefoniczne	h=60cm
	wypust oświetleniowy	h=230cm
	gniazdko podwójne	h=60cm
	gniazdko pojedyncze	h=60cm
	gn. bryzgoszczelne	h=120cm h=40cm
	gn.podwójne bryzgoszczelne	h=120cm
	wypust do kinkietu	h=180cm
	rozdzielnica elektryczna	
N	gniazdko nowoprojektowane	h=60cm
	włącznik schodowy	h=120cm
	wypust	
2.33 2.34	włącznik dwubiegunowy	h=120cm
2.25	włącznik jednobiegunowy	h=120cm
	włącznik krzyżowy	h=120cm
RL2/4	Nazwa rozdzielnicy/Nazwa obwodu	
	przycisk kasujący np. Enso Sigma	h=50cm
	przycisk pociągowy np. Enso Sigma	h=50cm
	lampka sygnalizacyjna nad drzwiami	h=200cm
R	Access Point	na suficie

AW 1 Oprawa awaryjna 1x3W

nr. obw. Oprawa naścienna żarowa ozdobna na 2 źródła światła 2x60W E14 bez abażuru (jak w załączniku nr 1)

nr. obw. Oprawa naścienna żarowa ozdobna na 2 źródła światła 2x60W E14 z abażurem (jak w załączniku nr 1)

nr. obw. Oprawa wisząca żarowa ozdobna na 3 źródła światła 3x60W E14 z abażurem (jak w załączniku nr 1)

nr. obw. Oprawa wisząca żarowa ozdobna na 6 źródeł światła 6x60W E14 z abażurem (jak w załączniku nr 1)

nr. obw. Oprawa wisząca żarowa ozdobna na 6 źródeł światła 6x60W E14 z abażurem (jak w załączniku nr 1)

oprawa hermetyczna kloszowa 2x18W IP65

oprawa hermetyczna kloszowa 2x36W IP65

1 oprawa rastrowa n/t 4x18W PPAR

wentylator ścienny z wyłącznikiem czasowym

RP1/24 Plafon 1x100W E27 (jak w załączniku nr 1)

RP1/24 Plafon 1x100W E27 (jak w załączniku nr 1)

OZNACZENIA GRAFICZNE

ŚCIANY DO ISTNIEJĄCE

ŚCIANY DO LIKWIDACJI

ŚCIANY PROJEKTOWANE

PRACOWNIA PROJEKTOWA AUTORIS
ul. Poodna 9 lok.19, 15-354 Białystok, tel. 085 7440474, kom. 501099632 www.autoris.com.pl

PROJEKT:	Remont Budynku-Zespołu Pałacowego Ośrodka Szkoleniowo Rehabilitacyjneo Krus w Teresinie
INWESTOR:	Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ul. Żurawia 32/34 00-515 Warszawa
ARCHITEKTURA:	mr inż. arch. Dariusz Łuniewski BŁ-POKK16/2003
INST. ELEKTR:	mr inż. Michał Kuczyński PDL/0137/PWOE/08
sprawdzający:	mr inż. Rafał Kakareko PDL/0076/POOE/09

DATA	NR. RYS.	Budynek kondygnacja	SKALA
28.06.2013	E2	Pałac I Piętro	1:100

TYTUŁ RYSUNKU

Instalacja elektryczna gniazd i oświetlenia