



OZNACZENIA

- RD ■ Rozdzielnica dodatkowa
- Panel LED 60x60 40W 3600lm
- ⊗ Kinkiet
- ⊕ Łączniki 10A 250V p/t IP20
- ⊕ Łączniki hermetyczne 10A 250V p/t IP44
- ⊕ Gniazda wtykowe z bolcem p/t 10/16A 250V IP20 (pojedyncze lub podwójne)
- ⊕ Gniazda wtykowe hermetyczne z bolcem p/t 10/16A 250V IP44 (pojedyncze lub podwójne)

Zestawienie pomieszczeń			
Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Rodzaj posadzki
1	Wiatrołap	2,07	Terakota
2	Komunikacja	13,00	Terakota
3	Pom. biurowe	13,68	Wykładzina
4	Pom. biurowe	12,00	Wykładzina
5	Pom. biurowe	16,28	Wykładzina
6	Pom. biurowe	9,44	Wykładzina
7	Pom. biurowe	10,64	Wykładzina
8	Pom. Socjalne	6,72	Terakota
9	Komunikacja	4,98	Terakota
10	Toaleta	3,15	Terakota
11	Toaleta	3,22	Terakota
12	Wiatrołap - 50% powierzchni	2,59	Terakota
13	Komunikacja	9,32	Terakota
14	Składnica akt	25,07	Terakota
Suma powierzchni		132,16	

PROJEKT mgr inż. Damian Ludka PROJEKTOWANIE, NADZÓR I OBSŁUGA INWESTYCJI ul. Czesława Miłosza 6a, 78-400 Szczecinek Tel. 695 292 559			INWESTOR Fundusz Składowy Ubezpie. Społecznego Rolników ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa	
			RODZAJ OPRAC. Projekt wykonawczy	
ZESPÓŁ			IMIE I NAZWISKO	
BRANŻA			ELEKTRYCZNA	
PROJEKTANT			mgr inż. Jarosław Krupecki Nr upr. ZAP/0229/PW0E/11	
OPRACOWAŁ			TREŚĆ RYSUNKU Instalacja elektryczna	
			DATA wrzesień 2022	
			SKALA 1:75	
			NR RYSUNKU E-1	

istniejąca w/z
ze złącza kablowego

YDY 5x4mm2
od istn. rozdzielnic

Ozn.	Wyszczególnienie	J.m.	Ilość
F1	Wyłącznik różnicowonadprądowy P312 30mA	szt.	1
1 - 3	Wyłącznik nadprądowy S301 B10	szt.	3
4 - 6	Wyłącznik nadprądowy S301 B16	szt.	3

UKŁAD ZASILANIA TN-S
DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

P		P l u s
R O J E K T		
mgr inż. Damian Ludka		
PROJEKTOWANIE, NADZÓR I OBSŁUGA INWESTYCJI ul. Czesława Miłosza 6a, 78-400 Szczecinek Tel. 695 292 559		
ZESPÓŁ	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	
PROJEKTANT	mgr inż. Jarosław Kruppeki Nr upr. ZAP/0229/PWOE/11	
OPRACOWAŁ		