



FUNDUSZ SKŁADKOWY

Ubezpieczenia Społecznego Rolników

znak sprawy FS.ZPN.251.9. ~~98-28~~.2023

Warszawa, dnia 20.10.2023 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont budynku FSUSR w Gnieźnie wraz z zagospodarowaniem terenu” – w trybie podstawowym z możliwością negocjacji.

Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1: Wnioskuję o udzielenie szczegółowych informacji nt. rozwiązania ozdobnego ogrodzenia zewnętrznego – w udostępnionej 13.10.2023 dokumentacji dodatkowej występuję rozbieżność co do szczegółowego rozwiązania ogrodzenia:

a) Na rysunku szczegółowym pokazano, iż przesła ogrodzenia to „PRZĘŚŁO POWTARZALNE SYSTEMOWE, STAL OCYNKOWANA OGNIOWO MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR GRAFITOWY RAL 7016”

b) W odpowiedzi na pytanie 7 podano rozbieżne rozwiązanie z drzewa tekowego.

Pytanie 7: Wnioskuję o udzielenie szczegółowych informacji nt. rozwiązania ozdobnego ogrodzenia zewnętrznego – detali oraz wskazania, czy całość ogrodzenia ma być ozdobna

Odpowiedź:

Zamawiający umieścił rysunek ogrodzenia reprezentacyjnego (hasłowo w dokumentacji: „Ogrodzenie systemowe z wypełnieniem deskami z drewna teakowego wysokość 1,57m. na słupkach stalowych prostokątnych 100x100” jako uzupełnienie dokumentacji umieszczonej na stronie (jak do pytania nr 5).

Pozostałe ogrodzenie określone zostało jako „Ogrodzenie systemowe panelowe, niskie, ażurowe z paneli płaskich zgrzewanych wysokość 1,5m, z drutów na słupkach stalowych prostokątnych 60x40, montaż na złączki.”

Wnioskuję o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający przedstawia wytyczne dotyczące ogrodzenia reprezentacyjnego oraz udostępnia rysunek jako uzupełnienie dokumentacji projektowej.

- wykonanie wykopu zagęszczenie podłoża jak na rysunku,
- beton chudy podsypka 10cm,
- na betonie chudym murowanie z bloczków jak na rysunku,

Alternatywny sposób wykonania na ławie:

- ława na całej długości ogrodzenia: szerokość 40cm, wysokość 30cm, zbrojona belka z drutu 12mm, jarzma co 20cm,
- od ławy pionowe belki w miejscach słupków ogrodzeniowych oraz w miejscu montażu elementów mocujących bramę przesuwą,
- belki pionowe na połączeniu z poziomą wzmocnić „L”,
- wypełnienie na ławie pomiędzy słupami wykonać z bloczka betonowego,
- izolacje poziomą wykonać z papy termozgrzewalnej co najmniej 4mm,
- brama systemowa ocynkowana stalowa wykonana z profili stalowych zamkniętych malowana proszkowo na kolor RAL 7016 grubość profili stalowych konstrukcyjnych nie mniej niż 3mm, grubość profili wypełnienia nie mniej niż 2mm, odległość pomiędzy elementami pionowymi ogrodzenia nie większa niż 6 cm,
- elementy stalowe ogrodzenia ocynkowane malowane proszkowo RAL 7016 grubość profili nie mniej niż 2mm,
- elementy wypełnienia bramy identyczne z ogrodzeniem z zachowaniem wysokości tzn. góra bramy na tym samym poziomie co góra ogrodzenia,
- brama musi spełniać możliwość zamontowania napędu elektrycznego,
- brama musi posiadać zamek umożliwiający zamknięcie na klucz.

Ponadto w pozycji przedmiaru 162D.5.8 wykreśla się „ogrodzenie systemowe...D”Y wpisuje Rsie „ogrodzenie reprezentacyjne” (zgodnie z podanymi wytycznymi)

Wykonawcy winni uwzględnić ww. informacje w treści złożonych ofert.

Biura Zarządu Funduszu Składowego
Ubezpieczenia Społecznego Rolników