



FUNDUSZ SKŁADKOWY

Ubezpieczenia Społecznego Rolników

znak sprawy FS.ZPN.251.1. 443 .2024

Warszawa, dnia 27 -05-2024r.

**Do wszystkich Wykonawców,
którzy zapoznali się z SWZ**

Dot. wykonanie robót budowlanych dot. „Przebudowa budynku w Kłobucku oraz budowa garażu jednostanowiskowego” – w trybie podstawowym z możliwością negocjacji.

Zamawiający udziela brakujących odpowiedzi na pytania z pisma z dnia 22-05-2024r.:

Pytanie 15: W przedmiarach i projekcie brak informacji o wykończeniu ścian ogniomurów ponad dachem.

Odpowiedź:

Od strony zewnętrznej – wykończenie jak elewacja.

Od strony dachu – wykonać ocieplenie z wełny mineralnej o gr. 5 cm.

Górną krawędź ogniomuru ocieplić wełną mineralną o gr. 5 cm.

W celu właściwego wyprofilowania spadku oraz montażu obróbki na ogniomurach należy zamontować płytę OSB o gr 25 mm.

Powierzchnie wewnętrzne ścian wykończyć tynkiem cienkowarstwowym silikonowym.

Dodatkowe pozycje przedmiaru w załączeniu.

Wywinięcie pokrycia dachowego oraz obróbki zostały ujęte w przedmiarze pierwotnym.

Wykonawca winien uwzględnić pozycję w kosztorysie.

Powyższa odpowiedź stanowi **zmianę SWZ**, na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp.

Pytanie 24: Jakie są projektowane parametry dla zadaszenia nad wejściem (wymiary, grubość, mocowanie). Nie podano w opisie.

Odpowiedź: Parametry zadaszenia znajdują się w przedmiarze - część budowlana poz. 7.1.9.

W załączeniu - schemat daszku o wymiarze 1,5 x 3 m z wyszczególnieniem elementów składowych daszku. Montaż do ściany budynku za pomocą kotew wklejanych.

Ponadto zamawiający udziela odpowiedzi na kolejne pytania:

Pytanie 1: Czy na elewacji należy zastosować ryflowane płyty elewacyjne, tak jak pokazano to w opisie i na rysunku, czy należy użyć tynku ozdobnego o strukturze sztruksu tak jak w przedmiarze? W przypadku zastosowania płyt elewacyjnych, czy muszą być malowane, czy mogą być barwione już przez producenta na etapie produkcji?

Odpowiedź: Na elewacji należy zastosować ryflowane płyty elewacyjne.

Zaletą płyt wymagających malowania jest możliwość pokrycia jednolitym kolorem ewentualnych zabrudzeń masą klejącą na styku płyt.

Jeżeli wykonawca zagwarantuje wysoką estetykę klejenia płyt, to może zastosować płyty barwione w masie.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wysokiej estetyki wykonanego montażu niezależnie, czy zastosuje płyty elewacyjne malowane, czy płyty barwione w masie.

Pytanie 2: Czy parapety wewnętrzne są przewidziane tylko jako granitowe, czy można zastosować parapety z konglomeratu? Parapety granitowe są znacznie droższe od parapetów z konglomeratu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ dot. montażu granitowych parapetów wewnętrznych.

Zgodnie z art. 286 ust. 1 Pzp, powyższe odpowiedzi prowadzą do zmiany w SWZ.

Powyższe informacje Wykonawca winien uwzględnić w treści złożonej oferty.

DYREKTOR
Biura Zarządu Funduszu Składowego
Ubezpieczenia Społecznego Rolników