



Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim:
SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

UKŁAD SIECI TN-S

Open Space Architecture Magdalena MikaRybacka kontakt + 48 692 666 019mika.magdalena@wp.pl NIP: 852 249 41 81 Adres: os. Południowe 31, 73-108 Morzyczyn		
Obiekt - adres Remont trzech pomieszczeń hydroterapii oraz wymiana 6 drzwi i oświetlenia górnego w holu (w tym awaryjnego) przy recepcji w nieruchomości FSUSR w Świnoujściu ul. M. Konopnickiej 17, Dz. nr 82, 83, 87, 88, obr. 326301_1.0001 Świnoujście 1, gm. M. Świnoujście, powiat Świnoujście		
Inwestor: Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ul. S. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa		
Stadium:	Branża	ELEKTRYCZNA
Projektował	mgr inż. Krzysztof Bil upr. bud. ZAP/0035/PWBE/17 w specj. elektrycznej b.o.	
Kat. obiektu:	Tytuł rysunku:	Skala:
XI	Schemat tablicy recepcji TR (fragment)	-:-
Rys. nr:		Data:
E03		MARZEC 2025

UWAGI

1. Ochrona przed porażeniem –samoczynne wyłączenie zasilania poprzez wkładki topikowe, wyłączniki nadprądowe oraz wyłączniki różnicowoprądowe wg normy PN–HD 60364.