



FUNDUSZ SKŁADKOWY

Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Znak sprawy FS.ZPN.251. 4 .2026

Warszawa dn. 09-07-**2026r.**

Do wszystkich zainteresowanych wykonawców

Dot. Postępowania na wykonanie robót budowlanych p.n.: „**Budowa ogrodzenia terenu parkowego wraz z modernizacją oświetlenia terenu i instalacją monitoringu w Teresinie**” – w trybie podstawowym z możliwością negocjacji.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz. 793) dalej „Pzp” **dokонуje zmiany SWZ w następujący sposób:**

w Dokumentacji projektowej (elektryka) – plik TER II_PT_IE_TT.pdf.

Element projektu – Projekt techniczny (wykonawczy), numer tomu 4PT.E

Strona 23

20.18 Kabel F/UTP 4x2x23AWG cat.6 zewnętrzny 350 MHz (zgodny z PN-EN 50173-1 ISO/IEC 11801 ANSI/TIA 568-C.2)

Dane techniczne:

Wykreśla:	Wpisuje:
Zakres temperatury: - podczas pracy: -30°C do +800°C, - podczas układania: -10°C do +500°C, Minimalny promień gięcia: - podczas pracy: GXQ, - podczas układania: BXQ	Zakres temperatury: - podczas pracy: -30°C do +80°C, - podczas układania: -10°C do +50°C, Minimalny promień gięcia: - podczas pracy: 6xØ (średnica), - podczas układania: 8xØ (średnica)

Terminy składania i otwarcia ofert wskazane w SWZ nie ulegają zmianie.

Zgodnie z art. 286 ust. 9 Pzp powyższe zmiany prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu, a Wykonawca winien je uwzględnić w treści Oferty.

Zastępca DYREKTORA
Biura Zarządu Funduszu Składowego
Ubezpieczenia Społecznego Rolników
Bartosz Kobus