



- SYMBOLS I OZNACZENIA**
- dół słabowy ocynkowany  $\Phi$  8,0mm
  - spawanie na łączniach
  - złęcze kontolno-pomiatowe
  - zwiód plynowy

- UMIAGA:**
- zwody podłone - dół słabowy ocynkowany  $\Phi$  8,0mm
  - przewody odprzewadzające - dół słabowy ocynkowany  $\Phi$  8
  - przewody w rurze osłoniętej pod łobogą, zewnętrzna budynku.
  - złęcze kontolno-pomiatowe umieszczone w puszcze rozdzielnej typu G11404 prod.Gabnar lub innej o równoważnych parametrach,
  - przewody na dachu wykonane w technologii woda i gęszczalnej,
  - przewody na dachu prowadzące w rurach odpornych na promieniowanie UV oraz warunków atmosferycznych.

INWESTOR	Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ul. Żurawia 32/ 34 00-515 Warszawa		
INWESTYCJA	Remont budynku w Ostrowie Wielkopolskim (63-400) przy ul. Krotoszyńskiej 41, w którym znajduje się Placówka Terenowa KRUS w Ostrowie Wielkopolskim ul. Krotoszyńska 41		
LOKALIZACJA	63-400 Ostrow Wielkopolski dz. nr. 148/18, 149 /15 obręb 45		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA			
<b>DEMURG</b>			
ul. Lubelskiego 2 P.L. 60-348 Poznań tel./fax: 061 26 22 22 www.demurg.com.pl			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
OPRACOWAŁ	mgr inż. Marcin Gąrniewski	UPR. NR WZG0463/P/02/15 w sprawie: 4444/15/15 nr byty: WKE/0E/0062/16	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Monika Giernek		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Dominik Matz		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Roman Malcherek	UPR. NR 18646 w sprawie: 4444/15/15 nr byty: WKE/0E/0062/16	
TRZEŚĆ RYS.			SKALA
<b>RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA</b>			1:100
DATA	KWIECIEŃ 2018	NR KONTRAKTU	001884
BRANŻA	NR REMIZJI	NR RYSUNKU	<b>E04</b>

Rysunek stanowi własność firmy DEMURG i nie może być rozpowszechniany, reprodukcjowany, modyfikowany lub kopiowany osobno z tekstem. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa zastrzeżone.